

**Wyjaśnienie treści
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
- nr 9 -**

„Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie, gm. Swarzędz”

Do siedziby zamawiającego wpłynęły „pytania” o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie

W wyjaśnieniach nr 4 z dnia 05.12.2013r - pytanie/odpowiedź nr 42/1 Zamawiający stwierdził, że kable zasilające rozdzielnicę RG mają być typu YAKXS. W skorygowanym przedmiarze z dnia 11.12.2013r w pozycjach nr 5-6 uwzględniono kable YAKY, a w pozycji 7 kabel YKY. Zwracamy uwagę, że w zamiennym dokumentacji udostępnionej w dniu 16.12.2013r w zakładce „Dokumentacja 10/Elektryka” na schemacie rozdzielnicy RG (rys E/06) są kable YAKXS 4x185mm² oraz YAKXS 5x185mm². Z uwagi na krótki termin złożenia oferty i brak zgody Zamawiającego na dokonywanie korekt w przedmiarach, prosimy o pilne udostępnienie poprawionego przedmiaru.

Odpowiedź:

Winny być kable zgodnie z projektem. Przedmiar zostanie skorygowany.

Zapytanie

W wyjaśnieniach nr 4 z dnia 05.12.2013r - pytanie/odpowiedź nr 42/2 i 3 Zamawiający stwierdził, że zostanie skorygowany przedmiar o brakujące oprawy NEOS2 oraz CEZAR. Jednak w zamiennym przedmiarze te oprawy nie zostały uwzględnione. Prosimy o pilną decyzję, co zrobić w tej sytuacji.

Odpowiedź:

Omyłkowo przedmiar nie został uzupełniony o te informacje. W skorygowanym przedmiarze wprowadzone zostanie NEOS2-szt. 14, CEZAR-sztuk 8.

Zapytanie

W wyjaśnieniach nr 5 z dnia 11.12.2013r Zamawiający stwierdził, że wyposażenie w sprzęt multimedialny nie jest przedmiotem przetargu. Takie odpowiedzi były na nasze pytania dotyczące ekranów elektrycznych, tablic wyników sportowych, tablic lekcyjnych - zwykłych, projektorów multimedialnych, wizualizerów. Jednakże w zamiennym przedmiarze robót z 12.12.2013r te urządzenia zostały uwzględnione w rozdziałach nr 9; 10; 11; 14. Czy mamy rozumieć, że wyjaśnienia Zamawiającego nr 5 z dnia 11.12.2013r dotyczące wyposażenia multimedialnego przestały być aktualne? Z uwagi na krótki termin złożenia oferty i brak zgody Zamawiającego na dokonywanie korekt w przedmiarach, prosimy o pilne zajęcie stanowiska w tej sprawie, lub udostępnienie poprawionego przedmiaru.

Odpowiedź:

Pomyłka w przedmiarze - zostanie skorygowana.

Zapytanie

W zamiennym przedmiarze instalacji elektrycznych wewnętrznych w rozdziałach nr 17 i 18 uwzględniono zwielokrotnione rozdzielnice Rk1 oraz Rk2. W każdym z tych rozdziałów występują po 2 rozdzielnice. Naszym zdaniem jest to błąd. Powinno być po 1 rozdzielnicę w każdym z tych rozdziałów. Prosimy poprawić przedmiar.

Odpowiedź:

Przedmiar zostanie poprawiony.

Zapytanie

W zamiennym przedmiarze instalacji elektrycznych wewnętrznych w pozycji nr 204 uwzględniono dwie rozdzielnice oznaczone R3. Naszym zdaniem jest to błąd. Powinno być 1 szt rozdzielnicę. Prosimy poprawić przedmiar.

Odpowiedź:

Przedmiar zostanie poprawiony.

Zapytanie

W nowym przedmiarze instalacji słabo prąd owych występuje 2 razy szafa serwerowa PD2. Proszę o

potwierdzenie że należy rzeczywiście wycenić dwie szafy serwerowe PD2 zgodnie z działami 17 i 18 przedmiaru robót. W dokumentacji występuje tylko jedna taka szafa.

Odpowiedź:

Potwierdzamy, iż błędnie podano w przedmiarze 2 razy szafa serwerowa PD2. Przedmiar zostanie poprawiony.

Zapytanie

Wg dokumentacji i opisu ogrodzenie drewniane placów zabaw o wys. 60cm ma 141,70 mb. W przedmiarze robót zewnętrznych w poz. 64 występuje ilość 211,4 m². Proszę o korektę przedmiaru: 141,70x0,6 = 85,02m²

Odpowiedź:

Przedmiar zostanie poprawiony.

Zapytanie

W związku z zamieszczeniem na stronie internetowej uaktualnionych wszystkich przedmiarów w sporym stopniu odbiegających od poprzednich oraz poprawionej dokumentacji, proszę o dalsze przesunięcie terminu składania ofert do 15 stycznia. Poprawiona dokumentacja wymaga ponownej analizy, gdyż nie podano wykazu wprowadzonych poprawek. Ponadto większość firm handlowych i hurtowni w okresie przerwy świątecznej ma jedynie dyżury i nie jest w stanie sporządzić rzetelnych ofert handlowych. Dotyczy to także naszych partnerów, którzy ze względu na przerwę świąteczną nie będą mogli przygotować wycen robót branżowych według skorygowanych przedmiarów.

Odpowiedź:

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert biorąc pod uwagę możliwości Wykonawców i przerwę świąteczną zgodnie z poniższą treścią.

Zamawiający w związku z powyższymi zmianami treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w celu możliwości uwzględnienia powyższych zmian przez Wykonawców w składanych ofertach przetargowych i zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert przetargowych do dnia 14 . 01 . 2014r. do godz. 10:00 (Biuro Obsługi Interesanta – Kancelaria Urzędu, parter). Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 . 01 . 2014r. o godz. 10:30 w pokoju 410.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wprowadzenia stosownych zmian w składanych ofertach przetargowych.